

Datum
2021-12-21Diarienummer
16401.123-198543

Utfärdare

Härjedalssotarn ABGlissjöberg 502
842 94 Sveg
0684-12000

Adressat

Lofsett AB
Ida Samuelsson
Marieholmsgatan 134 B
41502 Göteborg**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Lofsdalen 26:335	Ägare Lofsett AB	Brukare/Innehavare Lofsett AB
Fastighetsadress Ljungbacken 23	Ida Samuelsson Marieholmsgatan 134 B 41502 Göteborg	Ida Samuelsson Marieholmsgatan 134 B 41502 Göteborg
Kontrolldatum 2021-12-21		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis insats - Sekundär	Contura Ci50	Bottenvåning	Allrum
Bränsleslag Ved			
Rök-/avgaskanal			
Typ	Fabrikat/modell	Benämning	
Metall	Premodul	SSK	

Återbesiktning

Besiktning av nyinstallerad braskamin med tillhörande rökkanal/skorsten.

Installationen utförd enligt installationsbeskrivning samt uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler BBR kapitel 5 och 6:743.

Anläggningen är provad avseende täthet, eldstadens samt skorstenens avstånd till brännbara byggnadsdelar.

Rökkanalens täthet/Provning har utförts med godkänd metod.

Besiktning av uppstigningsanordningar. Takstege och glidskydd monterat. Uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler BBR 8:2 skydd mot fall.

Besiktning av imkanal från kök. Uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler. BBR 5:5332.

Besiktningsman: Kim Andersson

Utfall

Utan anmärkning

Besiktningsman

Dick Tjärnlund