

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Carl Gunnar Marcus Call
Lunds by 7A
593 96 Västervik

Tillstånd för enskilt avlopp - Glöte 14:24

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, med stöd av 9 kap. 7 § Miljöbalken (1998:808) och 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, bevilja tillstånd att anlägga avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på ovanstående fastighet under förutsättning att avloppsanläggningen dimensioneras och utförs enligt vad som redovisats i ansökan och inkomna kompletteringar samt enligt tillverkarens anvisningar, om inte annat framgår av villkoren nedan.

Tillståndsbeslutet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Villkor

- Slambrunnen ska ha en volym på minst 2 m³ och T-rör ska sitta på utloppet för att hindra slamflykt till infiltrationen. Slambrunnen ska vara indelad i tre kammare eller ha motsvarande funktion.
- Hela anläggningen ska vara tät hela vägen fram till infiltrationen.
- Krav på infiltrationsanläggningen:
 - Infiltrationen ska placeras i mark med tillräcklig infiltrationskapacitet.
 - Avståndet från nedre delen av spridningslagret till högsta grundvattenyta eller fast berg skall alltid vara minst 1 meter, oavsett tid på året.
 - Infiltrationen ska ha spridningsledningar med en sammanlagd längd på minst 30 meter. Dessa ska fördelas på minst 2 ledningar (fler ledningar ger en jämnare fördelning över hela bädden).
 - Infiltrationens spridningsledningar ska avslutas med avluftningsrör.
 - Avståndet mellan spridningsledningarna ska vara minst 1 meter, avståndet till ytterkanterna ska vara minst 0,5 meter. Med två spridningsledningar får bädden en bredd på två meter, tre ledningar ger en bredd på tre meter osv.
- Om marken är något tät ska infiltrationen förstärkas med ett ca 50 cm tjockt lager sand (fraktion 0-8). Om marken är för tät måste istället upphöjd infiltration, markbädd eller annan lämplig teknik användas.
- Dagvatten, dräneringsvatten eller spolvatten från ev. dricksvattensfilter får inte belasta eller ledas till avloppsanläggningen.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

- Avståndet mellan slamtömningsbil och slambrunnens botten får inte överstiga 10 meter. Höjdskillnaden får inte överstiga 5 meter.
- Anläggningen ska kunna förväntas klara följande funktionskrav
 - Totalfosfor ska reduceras med minst 70 %
 - Organiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 %.
- Anläggningen ska i övrigt uppfylla Naturvårdsverkets faktablad.
- Den bifogade entreprenörsrapporten ska ifyllas och återsändas till Miljö och bygg när anläggningen är färdigställd. Arbetet ska också fotograferas och bilderna skickas till Miljö och bygg, gärna samtidigt som entreprenörsrapporten.

Utredning

Call, Carl Gunnar Marcus inkom 2021-06-08 med ansökan om att anlägga ett enskilt avlopp med ansluten vattentoalett på fastigheten Glöte 14:24.

Platsbesök gjordes på fastigheten 2021-09-02 (tillsammans med entreprenör Per-Erik Stenberg) och 2021-09-17. Vid det senare platsbesöket fanns en 2,5 meter djup provgrop som vid besöket stått öppen i 5 dygn. Det fanns inget vatten i provgropen vid platsbesöket.

Markförhållanden bedöms fungera för infiltration. Entreprenören kontaktar miljö- och bygg om förhållandena för den tänkta platsen för infiltration inte visar sig vara tillräckligt bra för anläggning av infiltration.

Fastigheten är en fritidsbostad och har enskilt vatten. En borrarad vattenbrunn är placerad ca. 100 meter från den tänkta platsen för avloppsanläggningen och är gemensam med grannarna. Fastigheterna Glöte 14:23, Glöte 14:32 och Glöte 14:33 har tagit del av ansökan och har för närvarande inget att erinra i ärendet. Skriftligt medgivande finns.

Det finns ett vattendrag ca. 70 meter från den tänkta infiltrationen. Vägen fram till slamavskiljare kommer breddas för att uppfylla de krav som finns och avstånd från uppställsplats till slamavskiljare blir mindre än 10 meter.

Anläggningen kommer betjäna ett hushåll för max 5 personer och består av en CE-märkt slamavskiljare i plast av fabrikat Uponor med en våtvolyum om 2 m³. Efterföljande rening sker i en infiltration. Två byggnader kommer kopplas till avloppet men det kommer inte att utgöra större belastning än för ett hushåll. Från huvudbyggnaden kommer avlopp från kök kopplas på och från uthuset kopplas dusch och toalett på.

Miljö- och byggavdelningens bedömning

Miljö- och byggavdelningen bedömer att föreslagen lösning är godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Anläggningen bedöms vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.

Upplysningar

Beslutet har fattats på delegation enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, sida 8, under rubriken Miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddstillsyn, 9 kap miljöbalken.

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Avgift

En handläggningsavgift på 8 400 kr enligt gällande taxa debiteras med separat faktura. Ordinarie handläggningsavgift för ansökan om inrättande av en avloppsanordning med vattentoalett för 1–5 personekvivalenter är 8 400 kr.

Underlag för beslutet

Ansökan, 2021-06-08

Komplettering, 2021-06-09

Komplettering, 2021-08-20

Platsbesök, 2021-09-02

Platsbesök, 2021-09-17

Komplettering, 2021-10-01

Komplettering, 2021-10-07

Komplettering, 2021-10-08

Slamtömning

Har fastigheten tidigare haft slamtömning kommer det befintliga slamtömningsintervallet ligga kvar. För slamtömning av ny anläggning eller vid förändring behöver Vatten och miljöresurs kontaktas via mejl kundservice@vattenmiljoresurs.se eller telefon 010-25 15 315.

Slamtömning ska göras enligt bestämmelserna i Härjedalens kommuns renhållningsföreskrifter. Därutöver ska vid behov extra tömning beställas.

Information

Samråd med lokala fastighetsägare är sökandens ansvar, vilket kan gälla risken för förorening av enskild vattentäkt med efterföljande skadeståndskrav.

Fastighetsägaren ansvarar för avloppsanläggningens funktion, drift och kontroll så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Beslutet går att överklaga. Information om hur man överklagar bifogas.

Obs! Det här beslutet är bundet till fastigheten. Vid en eventuell försäljning eller överlåtelse är det viktigt att beslutet lämnas över till den nya ägaren.

Lagstöd

13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

9 kap 7 § Miljöbalken

För Miljö- och byggnämnden

Miljöinspektör

Kopia till
ulla@fixarnaab.se

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Hur man överklagar

Hos vem ska beslutet överklagas?

Miljö- och byggnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Vem ska jag skicka överklagandet till?

E-post skickas till mob@berg.se

Papperspost skickas till:

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Medborgarhuset

842 80 Sveg

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid om vi behöver kontakta dig för eventuella frågor.

Måste jag underteckna mitt överklagande?

Ja, antingen via underskrift med namnförtydligande på papper eller via e-post där det tydligt framgår vem som är avsändare. Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

För mer information, kontakta Miljö- och bygg, mob@berg.se alternativt 0687-161 00, 0680-16100